



## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w CHELMIE

22-100 CHELM, ul. Szpitalna 48  
Tel. centr.: (082) 565 34 21, 565 34 22, FAX (082) 565 30 13  
Tel. dyr.: (082) 565 42 21 e-mail: psse.chelm@pis.gov.pl

Chełm, dnia 16 września 2021 r.

NS-HK.903.1.96.2021

### Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie

#### o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Krynicy, gm. Krasnystaw

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie informuje, że w dniu 16 września 2021 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie została wydana decyzja znak: ONS-HK.903.10.9.2021 stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Krynica, gm. Krasnystaw, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Hruszów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z raportem z badań Nr WD/0378/21/N z dnia 16.09.2021r. (Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Chełmie) w próbce wody pobranej w dniu 14.09.2021r. w ramach nadzoru z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Krynica gm. Krasnystaw, z następującego punktu pobrania: Dom prywatny – Czarnoziem 73a, stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na ponadnormatywną zawartość bakterii gr. coli: **18 jtk/100 ml** wody [wartość dopuszczalna – **0 jtk/100 ml**].

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie zezwala na utrzymywanie tego wodociągu w ruchu jedynie w celu dokonania skutecznej dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej oraz umożliwienia mieszkańcom korzystania z wody wyłącznie do celów sanitarnych.

Jednocześnie działając w trosce o zdrowie konsumentów PPIS w Chełmie informuje, że poza brakiem przydatności tej wody do spożycia przez ludzi, nie należy jej stosować w sposób mogący spowodować dostanie się tej wody do przewodu pokarmowego m. in. w wyniku przygotowywania z niej napojów i potraw, wytwarzania lodu, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców, mycia zębów.

Zarządca Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia w Krynicy podjął już działania naprawcze zmierzające do doprowadzenia wody do odpowiedniej jakości. Podjęte zostały również działania mające na celu zapewnienie zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia.

Ponowne dopuszczenie wody do spożycia nastąpi po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody i uzyskaniu stosownej zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krasnymstawie.

Powyzsza informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Wodociąg Zbiorowego Zaopatrzenia w Krynicy zaopatruje 610 osób w miejscowości: Krynica, Bzite, Józefów, Krupe Kolonia, części mieszkańców Czarnoziem /Nr 58,65,66,68,69,70,72,73,73a/gm. Krasnystaw i Hruszów Kolonia, gm. Rejowiec.

Komunikat zamieszczony jest na stronie:  
<https://www.gov.pl/web/psse-chelm/komunikaty>

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Chełmie  
Ewelina Kurjak

#### Otrzymuje:

1. Miasto Rejowiec, ul. Wiktoryna Zaleskiego 1, 22-360 Rejowiec
2. a/a